



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. УП001.В05357

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 22.06.2006

Действителен до 21.06.2009

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**Модули порошкового пожаротушения МПП(Н)-10-И-ГЭ-У2 и
МПП (Н-Т)-10-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-012-54572789-06**
продукция

48 5433
код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:
НПБ 67-98

ИД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**
серийный выпуск, партии, единичное изделие

Сертификат выдан **ЗАО «Источник Плюс»**

Код ОКПО 54572789.
659322, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46, 30-43-02
реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ЗАО «Источник Плюс»**

Код ОКПО 54572789.
659322, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46, 30-43-02
реквизиты предприятия, организации, адрес



М.П.

№ 0213212

Сертификат выдан на основании:

Документ <small>(наименование, номер, дата)</small>	Исполнитель <small>(наименование, регистрационный номер)</small>
Отчет об испытаниях № 6396 от 19.06.2006	ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИЛ.055 от 24.02.2005
Акт о результатах анализа состояния производства № 7857 от 06.06.2006	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU. УП. 001

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (495) 529-85-61
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № и Государства, адрес

Руководитель органа по сертификации



М.П.


подпись

В.В. Яшин

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ББ02.Н03104

Срок действия с 22.06.2006

по 21.06.2009

0629199

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ»
(ОС «ПОЖТЕСТ»)

мкр. ВНИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903. Тел./факс (495) 529-85-61

ПРОДУКЦИЯ

Модули порошкового пожаротушения МПП(Н)-10-И-ГЭ-У2 и
МШН (Н-Т)-10-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-012-54572789-06
серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

48 5433

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НПБ 67-98

КОД ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789. 659322, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46, 30-43-02

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789. 659322, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46, 30-43-02

НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № 6396 от 19.06.2006

ИЦ ФГУ ВНИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.03.2006

Акт о результатах анализа состояния производства № 7857 от 06.06.2006

ОС «ПОЖТЕСТ», № РОСС RU.0001.11ББ02 от 18.01.2006

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. УП001.В05357 от 22.06.2006 до 21.06.2009

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации №



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
ПОДПИСЬ

[Signature]
ПОДПИСЬ

В.В. Яшин

инициалы, фамилия

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации