



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ. RU. УП001.В06809

Зарегистрирован в государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности

26.02.2008

Действителен до 25.02.2011

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Модули порошкового пожаротушения «Тунгус» моделей: МПП(Н)-24-И-ГЭ-У2;  
МПП(Н-Т)-24-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-24-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Взр-Т)-24-И-ГЭ-У2  
ТУ 4854-008-54572789-04 с изм. 3

*продукция*

48 5433

*код ОКП*

-----

*код ТН ВЭД*

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 67-98

*нп*

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

*серийный выпуск, партия, единичное изделие*

Сертификат выдан ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789.

659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

*реквизиты предприятия, организации, адрес*

Изготовитель ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789.

659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

*реквизиты предприятия, организации, адрес*



М.П.

№ 0211945

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 5325 от 17.01.2005, № 8018 от 11.02.2008	ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.055 от 24.02.2005
Акт о результатах анализа состояния производства № 9155 от 16.11.2007	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности  
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия  
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»  
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.УП.001

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс: (495) 529-85-61  
*наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат. N в Госреестре, адрес*



Руководитель органа по сертификации

М.П.

*подпись*

**Н.П. Копылов**

*инициалы, фамилия*

Эксперт

*подпись*

**А.П. Карпов**

*инициалы, фамилия*

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.ББ02.Н03987

Срок действия с 26.02.2008

по 25.02.2011

0924214

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ»)  
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903. Тел./факс (495) 529-85-61

**ПРОДУКЦИЯ**

Модули порошкового пожаротушения «Тунгус» моделей:  
МПП(Н)-24-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-24-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-24-И-ГЭ-У2  
и МПП(Н-Взр-Т)-24-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-008-54572789-04 с изм. 3  
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

48 5433

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

НПБ 67-98

код ТН ВЭД:

-----

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789. 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789. 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

**НА ОСНОВАНИИ**

Отчет об испытаниях № 5325 от 17.01.2005, № 8018 от 11.02.2008

ИЦ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.03.2006

Акт о результатах анализа состояния производства № 9155 от 16.11.2007

ОС «ПОЖТЕСТ», № РОСС RU.0001.11ББ02 от 18.01.2006

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. УП001.В06809 от 26.02.2008 до 25.02.2011

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации За



Руководитель органа

подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации