

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ. RU. УП001.В06892**

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 01.04.2008

Действителен до 31.03.2011

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Модули порошкового пожаротушения потолочного и настенного крепления
моделей: МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-6-И-ГЭ-У2;
МПП(Н-Взр)-6-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Взр-Т)-6-И-ГЭ-У2
ТУ 4854-010-54572789-05 с изм. 4

48 5433
код ОКП

код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:
НПБ 67-98

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789.

659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789.

659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

реквизиты предприятия, организации, адрес



М.П.

№ 0224016

Сертификат выдан на основании:

| Документ <i>(наименование, номер, дата)</i> | Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i> |
|--|--|
| Отчет об испытаниях № 5566 от 05.05.2005, № 8093 от 20.03.2008 | ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.055 от 24.02.2005 |
| Акт о результатах анализа состояния производства № 9155 от 16.11.2007 | ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005 |

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.УП.001

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс: (495) 529-85-61
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации

М.П.



подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.П. Карпов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ББ02.Н04037

Срок действия с 01.04.2008

по 31.03.2011

0924253

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ»
(ОС «ПОЖТЕСТ»)

мкр. ВНИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903. Тел./факс (495) 529-85-61

ПРОДУКЦИЯ

Модули порошкового пожаротушения потолочного и настенного крепления
моделей: МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-6-И-ГЭ-У2;
МПП(Н-Взр)-6-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Взр-Т)-6-И-ГЭ-У2
ТУ 4854-010-54572789-05 с изм. 4
серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

48 5433

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НПБ 67-98

КОД ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789. 659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789. 659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № 5566 от 05.05.2005, № 8093 от 20.03.2008

ИЦ ФГУ ВНИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.03.2006

Акт о результатах анализа состояния производства № 9155 от 16.11.2007

ОС «ПОЖТЕСТ», № РОСС RU.0001.11ББ02 от 18.01.2006

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. УП001.В06892 от 01.04.2008 до 31.03.2011

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Н.И. Копылов

инициалы, фамилия

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации