



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ **ССПБ. RU. УП001.В05776**

Зарегистрирован в государственном реестре  
 Системы сертификации в области пожарной  
 безопасности **30.11.2006**

Действителен до **29.11.2009**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**Модули порошкового пожаротушения:**

**МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2;  
 МПП(Н-Т)-9(п)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Т)-9(п)-И-ГЭ-У2  
 ТУ 4854-014-54572789-06**

**48 5433**

код ОКП

код ТН ВЭД

пробуция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

**НПБ 67-98**

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ЗАО «Источник Плюс»**

Код ОКПО 54572789.

659322, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ЗАО «Источник Плюс»**

Код ОКПО 54572789.

659322, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, 1.

Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

реквизиты предприятия, организации, адрес



М.П.

№ 0213693

Сертификат выдан на основании:

<b>Документ</b> <small>(наименование, номер, дата)</small>	<b>Исполнитель</b> <small>(наименование, регистрационный номер)</small>
Отчет об испытаниях № 6863 от 20.11.2006	ИЛ НИЦ ИТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИИ.055 от 24.02.2005
Акт о результатах анализа состояния производства № 7857 от 06.06.2006	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности  
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования**

Описание местонахождения знака соответствия  
**рядом с товарным знаком фирмы изготовителя**

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»  
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001**

**143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс: (495) 529-85-61**

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации

М.П.



подпись

**Н.П. Копылов**

подпись, фамилия

Эксперт

подпись

**В.А. Тумаков**

подпись, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.ББ02.Н03355

Срок действия с 30.11.2006

по 29.11.2009

0629470

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ»)

мкр. ВНИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903. Тел./факс (495) 529-85-61

**ПРОДУКЦИЯ**

Модули порошкового пожаротушения:  
МПП(Н)-9(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н)-9(н)-И-ГЭ-У2;  
МПП(Н-Т)-9(н)-И-ГЭ-У2 и МПП(Н-Т)-9(н)-И-ГЭ-У2  
ТУ 4854-014-54572789-06  
серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

48 5433

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НПБ 67-98

КОД ТН ВЭД:

-----

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789. 659322, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, 1.  
Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ЗАО «Источник Плюс»

Код ОКПО 54572789. 659322, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, 1.  
Тел./факс (3854) 30-43-02, факс (3854) 30-40-46

**НА ОСНОВАНИИ**

Отчет об испытаниях № 6863 от 20.11.2006

ИЦ ФГУ ВНИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.03.2006

Акт о результатах анализа состояния производства № 7857 от 6.06.2006

ОС «ПОЖТЕСТ», № РОСС RU.0001.11ББ02 от 18.01.2006

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. УП001.В05776 от 30.11.2006 до 29.11.2009

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации За



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации